








ISIM		TARİH	İMZA	OLCEK NTS	PARÇA ADI : ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AT - 170 KAR 1912 AKIM TRANSFORMATÖRÜ	RESİM / STOK NO : ETHA-982	SAYFA 1
TASR./PROJE							
HAZIRLAYAN	E.CAGLI	03/11/09					
CİZEN	C.GUMUSBOGA	03/11/09					
ONAY	G.ELIS	03/11/09					
 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.		RESİME VERİLMEYEN TOLERANSLAR TALASLI İMALAT İÇİN TS 1980 KAYNAKLI İMALAT İÇİN ISO 13290 KABA SERİYE GÖREDİR					

REV NO	TARİH	REVİZYON	ONAY
6	30/03/10	KABLO RAKORLARI BELİRTİLDİ.	


PRİMER TERMINAL MALZEMESİ
KALAY KAPLI BAKIR



AMPER	A	B
<2000	Ø40	80
≥2000	Ø50	90



- 1-Yag seviye gostergesi
- 2-İki adet 120mm² kablo pabucu, topraklama
- 3-Sekonder terminal kutusu, IP 54
- 4-Dört adet kaldırma deligi
- 5-Dört adet Ø28 tespit delikleri
- 6-Uyari etiketi
- 7-İsletme etiketi
- 8-Bosaltma vanası
- 9-Kablo rakoru (sekonder sayisi kadar)







NET AĞIRLIK 2300±10% kg

TASR./PROJE	ISIM	TARİH	İMZA	OLÇEK NTS	PARÇA ADI	RESİM / STOK NO	SAYFA
HAZIRLAYAN	Y.GENCOSMANOĞLU	12/12/97			ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.		
ÇİZEN	C.GUMUSBOĞA	12/12/97			AT -420A		
ONAY	G.ELİS	12/12/97			AKIM TRANSFORMATÖRÜ		
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.				RESİMDE VERİLMEMİŞ TOLERANSLAR TALASLI İMALAT İÇİN TS 1980 KAYNAKLI İMALAT İÇİN ISO 13290 KABA SERİYE GÖREDİR	ETHA-849		1

REV NO	TARİH	REVİZYON	ONAY
7	25/03/10	KABLO RAKORLARI BELİRTİLDİ.	

PRİMER TERMİNAL MALZEMESİ :
KALAY KAPLI PİRİNC

- 1-İki adet 120mm² kablo pabuçlu, topraklama
- 2-İsletme etiketi
- 3-Dört adet kaldırma deliği
- 4-Sekonder Terminal Kutusu, IP 54
- 5-Dört adet Ø26 tespit deliği
- 6-Bosaltma vanası
- 7-Yag doldurma tapası
- 8-Yag göstergesi
- 9-Ara gerilim test ucu
- 10-Kablo rakoru (sekonder sayisi kadar)




NET AĞIRLIK=460±10%kg

EE-GN-FR-M-031 REV.0




TASR./PROJE	ISIM	TARİH	İMZA	OLCEK	PARÇA ADI	RESİM / STOK NO	SAYFA
HAZIRLAYAN	G.ELİS	20/12/00		NTS	ELEKTRİK TRANSİFORMATÖRÜ	ETHG-529	1
ÇİZEN	C.GUMUSBOĞA	20/12/00			KAPASİTİF GERİLİM TRANSFORMATORU		
ONAY	G.ELİS	20/12/00					
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.				RESİMDE VERİLMEMİŞ TOLERANSLAR TALASLI İMALAT İÇİN TS 1980 KAYNAKLI İMALAT İÇİN ISO 13290 KABA SERİYE GÖREDİR			

REV NO	TARİH	REVIZYON	ONAY
6	30/03/10	KABLO RAKORLARI BELİRTİLDİ.	


PRİMER TERMINAL MALZEMESİ :
KALAY KAPLI PİRİNC



- 1-İki adet 120mm² kablo pabucu, topraklama
- 2-İsletme etiketi
- 3-Dört adet kaldırma deliği
- 4-Sekonder Terminal Kutusu, IP 54
- 5-Dört adet Ø26 tespit deliği
- 6-Yag boşaltma vanası
- 7-Yag doldurma tapası
- 8-Yag göstergesi
- 9-Ara gerilim test ucu
- 10-Kablo rakoru (sekonder sayısi kadar)



NET AĞIRLIK 1100±10 % kg

		ISIM	TARİH	İMZA	OLCEK NTS	PARÇA ADI : ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. KGT-420 ANKARA KAPASİTİF GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ	RESİM / STOK NO : ETHG-776		SAYFA 1	
TASR./PROJE										
HAZIRLAYAN		Y.GENCOSMANOĞLU	07/05/00							
ÇİZEN		C.GUMUSBOGA	07/05/00							
ONAY		G.ELİS	07/05/00							
		EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			RESİMDE VERİLMEMİŞ TOLERANSLAR TALAFİ İMALAT İÇİN TS 1980 KAYNAKLI İMALAT İÇİN ISO 13290 KABA SERİYE GÖREDİR					

EEE-GN-FR-M-031 REV.0